



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DA DISPENSA

UASG 158712 - INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS CAPIVARI

DISPENSA 71/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Aquisição de 20 (vinte) baterias estacionárias novas, de primeiro uso, do tipo VRLA (chumbo-ácido regulada por válvula), destinadas à substituição e recomposição do banco de baterias do Nobreak (UPS), em operação no Datacenter do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Capivari		
Entrega de propostas:	De 16/07/2026 às 08:00 até 24/07/2026 às 07:59		
Abertura da sessão pública:	Dia 24/07/2026 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 08:00:03	A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 14:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2026 às 14:01:20	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/07/2026 às 14:45:41	Estive em conversa com o requisitante, houve um erro no descritivo, até mesmo as baterias tidas como de referência Heliar DF1000 são 70 em C100 e 60 em C-20. Olhei as baterias de referência ofertadas e não há nenhuma que atenda a essa exigência de 70a em c20
Sistema	24/07/2026 às 14:45:58	por tal motivo irei anular o item para correção e relançamento.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/07/2026 às 08:00:03	Abertura da sessão pública
24/07/2026 às 14:01:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Bateria Recarregável

aplicação: no-break potência 10 kva, capacidade nominal: 100, características adicionais: livre de manutenção, tipo: selada, tensão: 12 Bateria Estacionária VRLA (ChumboÁcido): Tensão nominal de 12V; Capacidade nominal mínima de 70Ah Modelo de Referência: Heliar Freedom DF1000 ou equivalente técnico sendo 16 unidades para uso imediato e 4 unidades para estoque

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 711,7200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 14.234,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000	Situação:	Anulado e Homologado

Propostas do Item 1

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
29.127.173/0001-57 - 29.127.173 FAYRLON GUEDES SOARES UF endereço: DF	Sim	R\$ 711,0000	
59.659.157/0001-76 - 59.659.157 LUCIANA DE FATIMA PEREIRA BARBOZA UF endereço: SP	Sim	R\$ 711,7200	
62.233.153/0001-36 - 62.233.153 JUVENAL BRUNO DE OLIVEIRA FERREIRA UF endereço: MT	Sim	R\$ 711,7200	
62.842.775/0001-61 - 62.842.775 TAIS RIPA CORDEIRO UF endereço: SP	Sim	R\$ 711,7200	
64.276.431/0001-68 - 64.276.431 LUCAS KENJY KIDO UF endereço: SP	Sim	R\$ 711,7500	
66.266.095/0001-06 - 66.266.095 EMERSON BEZERRA DA SILVA UF endereço: CE	Sim	R\$ 711,7000	
52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA UF endereço: DF	Sim	R\$ 732,0000	
50.232.454/0001-66 - ACANTO SOLUCOES INTEGRADAS DE BENS E SERVICOS LTDA UF endereço: RJ	Sim	R\$ 712,0000	
48.855.116/0001-39 - ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDA UF endereço: RJ	Sim	R\$ 800,0000	
61.839.389/0001-58 - ASC BATERIAS E ACUMULADORES ELETRICOS LTDA UF endereço: SP	Sim	R\$ 700,0000	

3 de 10

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
UF endereço: SP			
61.792.035/0001-03 - HENRIQUE KAYAKI CAMARGO LTDA UF endereço: SP	Sim	R\$ 711,7200	
44.350.738/0001-54 - JM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA UF endereço: MG	Sim	R\$ 3.000,0000	
18.153.504/0001-07 - LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA UF endereço: PR	Sim	R\$ 700,0000	Proposta desclassificada
39.425.550/0001-98 - LIBERTY RAMOS & LICITACOES & CONTRATOS & COMERCIO LTDA UF endereço: SP	Sim	R\$ 715,0000	
63.045.881/0001-87 - LICITA CERTA LTDA UF endereço: SC	Sim	R\$ 711,7232	
37.134.432/0001-03 - LICITAR BRASILIA SERVICOS E COMERCIO LTDA UF endereço: DF	Sim	R\$ 711,0000	
05.679.017/0001-30 - LOFTY NETWORK INFORMATICA E COMERCIO LTDA UF endereço: SP	Sim	R\$ 720,0000	
27.414.128/0001-58 - M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA UF endereço: SP	Sim	R\$ 711,0000	
30.870.355/0001-00 - M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA UF endereço: RJ	Sim	R\$ 900,0000	
62.645.501/0001-82 - MATREN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA UF endereço: SP	Sim	R\$ 711,7200	
20.204.978/0001-82 - MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA UF endereço: SP	Sim	R\$ 711,7200	
59.348.026/0001-78 - MERCURY REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA UF endereço: SP	Sim	R\$ 710,0000	
32.310.367/0001-06 - MULT INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA LTDA UF endereço: RJ	Sim	R\$ 678,7400	

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
65.595.903/0001-08 - PANCUR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA UF endereço: SP	Sim	R\$ 711,0000	
62.310.598/0001-72 - POWER ENERGY BATERIAS LTDA UF endereço: SC	Sim	R\$ 710,0000	Proposta desclassificada
53.249.470/0001-50 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA UF endereço: SP	Sim	R\$ 1.800,0000	
36.469.275/0001-16 - SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA UF endereço: SC	Sim	R\$ 711,0000	Proposta desclassificada
60.347.710/0001-14 - SP PRIME SUPRIMENTOS LTDA UF endereço: SP	Sim	R\$ 648,8700	
52.367.543/0001-45 - TECNOVERSO COMERCIO DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SUPRIMENTOS LTDA UF endereço: SC	Sim	R\$ 800,0000	
Descrição detalhada: Bateria Recarregável - aplicação: no-break potência 10 kva, capacidade nominal: 100, características adicionais: livre de manutenção, tipo: selada, tensão: 12 Bateria Estacionária VRLA (ChumboÁcido): Tensão nominal de 12V; Capacidade nominal mínima de 70Ah Modelo de Referência: Heliar Freedom DF1000 ou equivalente técnico sendo 16 unidades para uso imediato e 4 unidades para estoque Marca/Fabricante: Freedom Modelo/versão: Freedom			
32.805.153/0001-00 - TRUST EQUIPAMENTOS E LOCACAO LTDA UF endereço: RJ	Sim	R\$ 711,7200	
Descrição detalhada: Bateria Recarregável - aplicação: no-break potência 10 kva, capacidade nominal: 100, características adicionais: livre de manutenção, tipo: selada, tensão: 12 Bateria Estacionária VRLA (ChumboÁcido): Tensão nominal de 12V; Capacidade nominal mínima de 70Ah Modelo de Referência: Heliar Freedom DF1000 ou equivalente técnico sendo 16 unidades para uso imediato e 4 unidades para estoque Marca/Fabricante: FREEDOM Modelo/versão: DF1000 12V 70AH			
08.455.522/0001-90 - TWR TECNOLOGIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA UF endereço: SP	Sim	R\$ 710,0000	
50.827.589/0001-74 - VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA UF endereço: RJ	Sim	R\$ 711,7200	
06.032.137/0001-04 - VIGUI'ST INFORMATICA LTDA UF endereço: SP	Sim	R\$ 710,0000	

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
54.826.788/0001-19 - VIP IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA UF endereço: SP	Sim	R\$ 711,0000	

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2026 às 08:01:20	62.310.598/0001-72	R\$ 638,8700
24/07/2026 às 08:29:41	18.153.504/0001-07	R\$ 620,0000
24/07/2026 às 08:29:46	62.310.598/0001-72	R\$ 610,0000
24/07/2026 às 08:37:18	18.153.504/0001-07	R\$ 600,0000
24/07/2026 às 08:37:23	62.310.598/0001-72	R\$ 590,0000
24/07/2026 às 08:50:45	18.153.504/0001-07	R\$ 550,0000
24/07/2026 às 08:50:46	62.310.598/0001-72	R\$ 540,0000
24/07/2026 às 08:51:08	18.153.504/0001-07	R\$ 500,0000
24/07/2026 às 08:51:12	62.310.598/0001-72	R\$ 490,0000
24/07/2026 às 08:51:38	18.153.504/0001-07	R\$ 450,0000
24/07/2026 às 08:51:38	62.310.598/0001-72	R\$ 440,0000
24/07/2026 às 08:51:41	18.153.504/0001-07	R\$ 400,0000
24/07/2026 às 08:51:43	62.310.598/0001-72	R\$ 390,0000
24/07/2026 às 08:51:48	18.153.504/0001-07	R\$ 350,0000
24/07/2026 às 08:51:49	62.310.598/0001-72	R\$ 340,0000
24/07/2026 às 08:51:54	18.153.504/0001-07	R\$ 330,0000
24/07/2026 às 08:51:54	62.310.598/0001-72	R\$ 320,0000
24/07/2026 às 08:53:17	18.153.504/0001-07	R\$ 310,0000 *
24/07/2026 às 09:11:19	37.871.120/0001-74	R\$ 1.004,0000
24/07/2026 às 11:24:10	51.165.735/0001-06	R\$ 690,0000
24/07/2026 às 11:34:12	06.032.137/0001-04	R\$ 452,4800
24/07/2026 às 11:39:55	62.310.598/0001-72	R\$ 297,0000
24/07/2026 às 11:55:01	48.888.237/0001-87	R\$ 710,0000
24/07/2026 às 12:59:42	59.659.157/0001-76	R\$ 701,7200
24/07/2026 às 13:26:56	36.469.275/0001-16	R\$ 589,0000
24/07/2026 às 13:29:42	29.127.173/0001-57	R\$ 689,9000
24/07/2026 às 13:39:45	36.469.275/0001-16	R\$ 389,0000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2026 às 13:40:01	57.939.297/0001-72	R\$ 678,7200
24/07/2026 às 13:42:53	11.552.540/0001-02	R\$ 678,7100
24/07/2026 às 13:46:57	57.939.297/0001-72	R\$ 668,7200
24/07/2026 às 13:55:02	54.826.788/0001-19	R\$ 648,8600
24/07/2026 às 13:58:00	27.414.128/0001-58	R\$ 648,8600
24/07/2026 às 13:59:00	30.870.355/0001-00	R\$ 689,9900
24/07/2026 às 13:59:02	20.204.978/0001-82	R\$ 638,8600
24/07/2026 às 13:59:04	54.826.788/0001-19	R\$ 638,8500
24/07/2026 às 13:59:04	30.870.355/0001-00	R\$ 679,9900
24/07/2026 às 13:59:06	50.232.454/0001-66	R\$ 702,0000
24/07/2026 às 13:59:08	20.204.978/0001-82	R\$ 628,8500
24/07/2026 às 13:59:09	27.414.128/0001-58	R\$ 628,8400
24/07/2026 às 13:59:11	20.204.978/0001-82	R\$ 618,8400
24/07/2026 às 13:59:12	54.826.788/0001-19	R\$ 628,8300
24/07/2026 às 13:59:14	54.826.788/0001-19	R\$ 618,8300
24/07/2026 às 13:59:14	27.414.128/0001-58	R\$ 618,8300
24/07/2026 às 13:59:17	20.204.978/0001-82	R\$ 608,8300
24/07/2026 às 13:59:19	27.414.128/0001-58	R\$ 608,8200
24/07/2026 às 13:59:20	54.826.788/0001-19	R\$ 608,8100
24/07/2026 às 13:59:24	27.414.128/0001-58	R\$ 598,8200
24/07/2026 às 13:59:28	54.826.788/0001-19	R\$ 598,8100
24/07/2026 às 13:59:31	65.595.903/0001-08	R\$ 598,8000
24/07/2026 às 13:59:31	65.686.413/0001-17	R\$ 598,8000
24/07/2026 às 13:59:32	32.805.153/0001-00	R\$ 668,7100
24/07/2026 às 13:59:32	59.659.157/0001-76	R\$ 678,7000
24/07/2026 às 13:59:47	62.645.501/0001-82	R\$ 470,0000
24/07/2026 às 13:59:48	62.842.775/0001-61	R\$ 699,0000
24/07/2026 às 13:59:48	38.732.826/0001-18	R\$ 443,7500
24/07/2026 às 13:59:48	11.552.540/0001-02	R\$ 648,8500
24/07/2026 às 13:59:52	63.061.236/0001-58	R\$ 668,7100
24/07/2026 às 13:59:55	29.127.173/0001-57	R\$ 637,0000
24/07/2026 às 13:59:56	61.839.389/0001-58	R\$ 450,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:45:15	O lance no valor de R\$ 310,0000 do item 1 foi excluído pelo comprador. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.
Sistema	24/07/2026 às 14:00:20	O item 1 teve empate real para os valores 710,0000, 711,7200 e 800,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	24/07/2026 às 14:00:20	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 62.310.598/0001-72	24/07/2026 às 14:01:55	Sr. Fornecedor POWER ENERGY BATERIAS LTDA, CNPJ 62.310.598/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Para envio de documentos..
Sistema para o participante 62.310.598/0001-72	24/07/2026 às 14:02:13	Boa Tarde Sr Fornecedor, pode enviar o catálogo técnico da bateria ofertada?
Sistema para o participante 62.310.598/0001-72	24/07/2026 às 14:02:19	O valor está muito abaixo do mercado
Pelo participante 62.310.598/0001-72	24/07/2026 às 14:06:09	Boa tarde Sr. Pregoeiro(a), estamos providenciando os documentos solicitados, atenciosamente.
Sistema para o participante 62.310.598/0001-72	24/07/2026 às 14:08:12	Olhei os dados no site do fabricante
Sistema para o participante 62.310.598/0001-72	24/07/2026 às 14:08:43	estamos pedindo 70 em C20 e esta é de 60 em C20
Sistema para o participante 62.310.598/0001-72	24/07/2026 às 14:08:46	é isso mesmo?
Sistema para o participante 62.310.598/0001-72	24/07/2026 às 14:09:01	cral estacionária 12CE70
Sistema para o participante 62.310.598/0001-72	24/07/2026 às 14:09:51	Consta do termo descritivo: Bateria Estacionária VRLA (Chumbo- Ácido): Tensão nominal de 12V; Capacidade nominal mínima de 70Ah (em descarga de 20h a 25 C);
Sistema para o participante 62.310.598/0001-72	24/07/2026 às 14:11:07	10 minutos para resposta sob pena de desclassificação
Pelo participante 62.310.598/0001-72	24/07/2026 às 14:11:36	Ela é 70 em C 100 Pregoeiro(a), e 60 em C20, conforme site do fabricante
Sistema para o participante 62.310.598/0001-72	24/07/2026 às 14:12:25	Obrigado Sr. Fornecedor, nãoa tende o descritivo
Pelo participante 62.310.598/0001-72	24/07/2026 às 14:12:43	Senhor(a) Pregoeiro(a), Informamos que somos distribuidores da CRAL Ltda., o que nos permite ofertar preços mais vantajosos à Administração Pública, em razão de nossa condição comercial junto ao fabricante.
Pelo participante 62.310.598/0001-72	24/07/2026 às 14:12:53	A bateria ofertada por nossa empresa possui capacidade de 70 ah em c100, igualmente as marcas originais de primeira linha como a freedom.
Sistema para o participante 62.310.598/0001-72	24/07/2026 às 14:13:32	O item 1 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 14:13:32 de 24/07/2026. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor POWER ENERGY BATERIAS LTDA, CNPJ 62.310.598/0001-72 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 62.310.598/0001-72	24/07/2026 às 14:14:00	Obrigado Sr Fornecedor, conheço as baterias da CRAL
Sistema para o participante 62.310.598/0001-72	24/07/2026 às 14:14:13	a questão é atender ou não atender o que é requerido no termo de referência
Sistema para o participante 18.153.504/0001-07	24/07/2026 às 14:17:29	Sr fornecido o Sr. confirma que a bateria UNIPOWER/UCBSA UPMF1270 é de 60a em C20?
Sistema para o participante 18.153.504/0001-07	24/07/2026 às 14:17:39	https://www.kmabrasil.com.br/produtos/arquivos/ds-upmf1270-41707.pdf
Sistema para o participante 18.153.504/0001-07	24/07/2026 às 14:17:58	Conforme consta no catálogo deste link?
Pelo participante 18.153.504/0001-07	24/07/2026 às 14:19:22	Boa tarde, solicitamos hoje pela manhã, via e-mail a desclassificação de nossa proposta.
Sistema para o participante 36.469.275/0001-16	24/07/2026 às 14:24:33	Boa tarde Sr. Fornecedor, a bateria Marca/Fabricante UNIPOWER Modelo/Versao 12V 70 AH possui descarga de 60a em C20
Sistema para o participante 36.469.275/0001-16	24/07/2026 às 14:24:47	https://www.kmabrasil.com.br/produtos/arquivos/ds-upmf1270-41707.pdf
Sistema para o participante 36.469.275/0001-16	24/07/2026 às 14:24:56	Esta é a bateria ofertada pelo licitante?
Pelo participante 36.469.275/0001-16	24/07/2026 às 14:30:26	correto
Sistema para o participante 36.469.275/0001-16	24/07/2026 às 14:32:49	O descritivo técnico pede Capacidade nominal mínima de 70Ah (em descarga de 20h a 25 C), portanto a bateria não atende ao descritivo técnico obrigado
Pelo participante 62.310.598/0001-72	24/07/2026 às 14:33:30	Solicitamos que, na avaliação de nossa proposta, seja considerado que baterias de primeira linha, como CRAL 12CE70, Freedom DF1000 e Moura Nobreak 12MN1000, possuem 60 Ah em C20 e 70 Ah em C100. Assim, entendemos que nossa bateria atende às especificações técnicas, evitando o risco de fracasso da dispensa.
Sistema para o participante 38.732.826/0001-18	24/07/2026 às 14:34:35	Boa Tarde Sr. Fornecedor
Sistema para o participante 38.732.826/0001-18	24/07/2026 às 14:34:45	Pode nos encaminhar o catálogo da bateria ofertada?
Sistema para o participante 38.732.826/0001-18	24/07/2026 às 14:35:48	Sr. Fornecedor DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, CNPJ 38.732.826/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Envio de catálogo técnico do produto..
Sistema para o participante 38.732.826/0001-18	24/07/2026 às 14:46:41	O item 1 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 14:46:41 de 24/07/2026. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, CNPJ 38.732.826/0001-18 foram excluídos. Motivo: Item anulado.
Sistema	24/07/2026 às 14:46:41	O item 1 foi anulado pelo comprador. Motivo: Erro de especificação: Estive em conversa com o requisitante, houve um erro no descritivo, até mesmo as baterias tidas como de referência Heliar DF1000 são 70 em C-100 e 60 em C-20. Olhei as baterias de referência ofertadas e não há nenhuma que atenda a essa exigência de 70a em c20, será corrigido..

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
24/07/2026 às 14:00:20	Item com etapa aberta encerrada.
24/07/2026 às 14:00:20	Item teve empate real para os valores 710,0000, 711,7200 e 800,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
24/07/2026 às 14:00:20	Item encerrado para lances.
24/07/2026 às 14:01:55	Fornecedor POWER ENERGY BATERIAS LTDA, CNPJ 62.310.598/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Para envio de documentos..
24/07/2026 às 14:13:32	Fornecedor POWER ENERGY BATERIAS LTDA, CNPJ 62.310.598/0001-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 297,0000. Motivo: A bateria ofertada não atende o descritivo técnico, o fornecedor informou que a bateria é de 70a em C 100 Pregoeiro(a), e 60a em C20, conforme site do fabricante, sendo que no termo de referência é requerido Capacidade nominal mínima de 70Ah (em descarga de 20h a 25 C).
24/07/2026 às 14:23:52	Fornecedor LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 18.153.504/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 330,0000. Motivo: Proposta desclassificada a pedido..
24/07/2026 às 14:34:23	Fornecedor SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA, CNPJ 36.469.275/0001-16 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 389,0000. Motivo: Conforme confirmação do fornecedor a bateria oferece Capacidade nominal de 60Ah (em descarga de 20h a 25 C) o Termo de Referência pede Capacidade nominal mínima de 70Ah (em descarga de 20h a 25 C) portanto o produto não atende ao descritivo técnico
24/07/2026 às 14:35:48	Fornecedor DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA, CNPJ 38.732.826/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Envio de catálogo técnico do produto..
24/07/2026 às 14:46:41	Item anulado. Descrição: Erro de especificação: Estive em conversa com o requisitante, houve um erro no descritivo, até mesmo as baterias tidas como de referência Heliar DF1000 são 70 em C-100 e 60 em C-20. Olhei as baterias de referência ofertadas e não há nenhuma que atenda a essa exigência de 70a em c20, será corrigido..
03/08/2026 às 15:23:14	Item homologado.